

PELASTUSSUUNNITELMA

HYVINVOINTIKESKUS

SISÄLTÖ

PALO- JA PELASTUSSANASTOA....3
1. Pelastussuunnitelma ja sen tehtävät....4
2. Hyvinvointikeskuksen perustiedot....5
3. Turvallisuusvastaavan tehtävät....5
4. Rakennuksen ennakoitavat vaaratilanteet ja niiden ehkäiseminen....6
5. Poistumis- ja suojautumismahdollisuudet sekä sammutus- ja pelastustehtävien järjestelyt....7
5.1 Poistuminen rakennuksesta....7
5.2 Sammutusjärjestelyt ja alkusammutuskalusto....7
6. Rakenteellinen paloturvallisuus ja paloturvallisuuslaitteistot....8
6.1 Savunpoisto....8
6.2 Ilmastointilaitteiston hätäpysäytyskytkin....9
7. Suojautuminen ja väestönsuojelu....9
8. Henkilöstön turvallisuuskoulutus....10
9. Turvallisuuskävelyn tarkistuslista....11
10. Hyvinvointikeskuksen poistumissuunnitelma....12
11. Hyvinvointikeskuksen pohjapiirros....21

PALO- JA PELASTUSSANASTOA

Palo-osasto
Rakennuksen osa, josta palon leviäminen on määrätyn ajan estetty osastoivin rakennusosin tai muulla tehokkaalla tavalla.

Palo-ovi
Osastoiva rakennusosa. Palo-oven tulee olla itsestään sulkeutuva ja salpautuva tai palon sattuessa oven sulkevin laittein varustettu. Ovi sulkeutuu itsestään yleensä ovipumpun avulla.

Turva- ja merkkivalaistus
Merkkivalojärjestelmä, joka opastaa ja varmistaa rakennuksessa olevien henkilöiden poistumisen poistumistilanteessa.

Poistumisopaste
Kilpi tai valo, joka osoittaa uloskäytävän tai varatien sekä poistumissuunnan.

Uloskäytävä
Poistumisalueelta suoraan ulos johtava ovi, jonka kautta turvallinen poistuminen on hätätilanteessa mahdollista maan pinnalle tai muulle turvalliselle paikalle.

Varatie
Uloskäytävää vaikeakulkuisempi reitti (esim. ikkuna tai parveke), jota pitkin on mahdollisuus päästä turvaan joko omatoimisesti tai palokunnan avustamana.

Paloilmoitinlaitteisto
Laitteisto, joka palon sattuessa antaa automaattisesti ilmoituksen sekä hätäkeskukseen että paikallisesti.

Palovaroitinjärjestelmä
Laitteisto, joka palon sattuessa antaa ilmoituksen vain paikallisesti. Ei ole kytketty hätäkeskukseen.

Automaattinen sammutuslaitteisto
Laitteisto, joka automaattisesti havaitsee palon ja on tarkoitettu palon sammuttamiseen.

Savunpoisto
Savunpoistolla tarkoitetaan palossa syntyvän savun ja lämmön poistamista rakennuksesta. Savunpoistolla pyritään palon rajoittamiseen, turvalliseen poistumiseen rakennuksesta ja sammutus- ja pelastustehtävien helpottamiseen.

Savunpoistoluukku
Savunpoiston helpottamiseksi asennettu avattava luukku.

Räjähdysvaarallinen tila (ATEX)
Tila, jossa syttyvät aineet voivat aiheuttaa räjähdysvaaran. Räjähdysvaarallisia tiloja ovat esimerkiksi purunpoistotilat ja maalaamot.

1 PELASTUSSUUNNITELMA JA SEN TEHTÄVÄT

Hyvinvointikeskuksen pelastussuunnitelman yleisenä tarkoituksena on avustaa tilan käyttäjiä tulipalojen, onnettomuuksien ja muiden vaaratilanteiden ennaltaehkäisyssä ja niihin läheisesti liittyvien henkilöturvallisuusriskien poistamisessa.

Pelastussuunnitelmassa annetaan ohjeita niistä ensitoimenpiteistä, joihin tulee ryhtyä vaara- tai onnettomuustilanteen sattuessa.

Pelastuslain (*370/2011*) edellyttämän pelastussuunnitelman laatiminen on tärkeä osa turvallisuuteen liittyvien toimenpiteiden suorittamisessa. Sen mukaisesti pelastussuunnitelmassa on oltava selostettuna

1) vaarojen ja riskien arvioinnin johtopäätelmät,
2) rakennuksen ja toiminnassa käytettävien tilojen turvallisuusjärjestelyt,
3) asukkaille ja muille henkilöille annettavat ohjeet onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä onnettomuus- ja vaaratilanteissa toimimiseksi ja
4) mahdollisia muista kohteen omatoimiseen varautumiseen liittyvistä toimenpiteistä.

Pelastussuunnitelma ei ole ainut ja riittävä toimenpide todellisen turvallisuustilanteen parantamiseksi. Tarvittaessa on myös parannettava turvallisuuteen liittyviä rakenteellisia järjestelyjä, hankittava vaaratilanteissa tarvittavaa materiaalia ja pidettävä se toimintakuntoisena, koulutettava turvallisuushenkilöstöä toimimaan erilaisissa vaaratilanteissa, perehdytettävä koko henkilöstö turvallisuustoimintaan ja sisällytettävä turvallisuusasiat uusien työntekijöiden perehdyttämiskoulutukseen sekä ylläpidettävä turvallisuusasioiden tietotaitoa säännöllisin väliajoin toistettavilla koulutus-, harjoitus- ja perehdyttämistilaisuuksilla. Toimiva ja hyvin hoidettu omatoiminen varautuminen vaaratilanteisiin edellyttää, että turvallisuuteen liittyvät asiat ovat osa jokapäiväistä toimintaa, turvallisuuteen liittyvistä asioista huolehditaan joka hetki ja pelastussuunnitelma pidetään ajan tasalla päivittämällä se säännöllisin väliajoin. Viranomaiset valvovat turvallisuusjärjestelyjen toteuttamista antamalla asiaan liittyviä määräyksiä, tarkastamalla suoritettavien toimenpiteiden turvallisuusjärjestelyjä, suorittamalla säännöllisin väliajoin tarkastuksia, antamalla lausuntoja, neuvontaa ja opastusta.

Hyvinvointikeskuksen pelastussuunnitelman päätehtävä on antaa tilan käyttäjille valmiuksia toimia poikkeustilanteissa. Pelastussuunnitelma on laadittu Hyvinvointikeskuksen käyttöön, ei niinkään pelastuslaitokselle.

2 HYVINVOINTIKESKUKSEN PERUSTIEDOT

RAKENNUS	Hyvinvointikeskus
KATUOSOITE	Kaarakkalantie 832
POSTITOIMIPAIKKA	74270 Kauppilanmäki
KERROSLUKUMÄÄRÄ	2
KIINTEISTÖNHOITAJA	*Juha Nissinen* Puh. 0400 370 840 S-posti juha.nissinen@vierema.fi
MUITA TÄRKEITÄ YHTEYSTIETOJA	Sivistysjohtaja 0400 370 106 Hyvinvointityöntekijä 040 660 6867
KIINTEITÖHUOLLON PÄIVYSTYS	Vieremän Kiinteistöhuolto Ky p. 0505663954

3 TURVALLISUUSVASTAAVAN TEHTÄVÄT

Hyvinvointikeskuksen turvallisuusvastaavana toimii _____.

Turvallisuusvastaavan tehtävät:

1. Laatii turvallisuus- ja pelastussuunnitelman ja siihen liittyvät ohjeet ja ylläpitää suunnitelmaa.

2. Huolehtii ja vastaa siitä, että rakennus on käytön aikaan asetusten, määräysten ja mahdollisten vakuutusehtojen edellyttämässä kunnossa.

3. Huolehtii, että kaikki havaitut puutteet, viat, virheellisyydet ja epäkohdat turvallisuudessa korjataan heti tai poistetaan.

4. Toteaa henkilökohtaisesti tarkastusten perusteella, että palontorjunnasta ja henkilöturvallisuudesta annettuja määräyksiä ja ohjeita noudatetaan.

5. Tekee ehdotuksia vastuualueensa ehkäisevään palontorjuntaan sekä turvallisuuden kehittämiseen ja parantamiseen.

6. Turvallisuusvastaava pitää kerran vuodessa palo- ja henkilöturvallisuustiedotuksen .

Turvallisuusvastaava nimetään tarvittaessa tapahtumakohtaisesti ja hän laatii tapahtuman turvallisuus- ja pelastussuunnitelman.

4 RAKENNUKSEN ENNAKOITAVAT VAARATILANTEET JA NIIDEN EHKÄISEMINEN

Jotta vahingon toteutuminen, onnettomuuden sattumien jne. voidaan mahdollisimman hyvin estää, rakennusten vaaratilanteet on pyrittävä tunnistamaan mahdollisimman hyvin ennakolta. Tämä tarkoittaa havainnoinnin lisäksi myös vaaratilanteiden ennakointia.



5 POISTUMIS- JA SUOJAUTUMISMAHDOLLISUUDET SEKÄ SAMMUTUS- JA PELASTUSTEHTÄVIEN JÄRJESTELYT

5.1 Poistuminen rakennuksesta

Tilan käyttäjien on tunnettava poistumisreitit ja niiden käyttäminen.

Tiloissa on poistumisreitit osoittavat merkit valaistuina *(Myös reitit uloskäytäville on opastettuja)*



Kuva 1 *(Poistumissuuntaa osoittava merkkivalo)*

Poistuminen suoritetaan tiloissa olevan ohjeistuksen mukaisesti. *(Ohjeistus, poistumistietolomake, turvallisuuskuvat).*

Kokoontumispaikkana toimii ulkona, roskakatoksen edessä oleva alue.

Poistuminen suoritetaan rakennuksissa olevien ohjeistuksien mukaisesti. *(Ohjeistus)*
Erityisen tärkeää on voida varmistua siitä, että henkilöstö ja asiakkaat ovat turvassa. Vaaratilanteessa rakennukseen mahdollisesti jääneistä henkilöistä on kerrottava heti hätäkeskukselle tai pelastusviranomaiselle kohteessa.

5.2 Sammutusjärjestelyt ja alkusammutuskalusto

Rakennuksessa on alkusammutuskalusto tulipalon alun sammuttamiseksi ja vahinkojen rajoittamiseksi.

(Alkusammutus suoritetaan vain, mikäli se on turvallisesti mahdollista.)

Sammuttimet on sijoitettu eri puolille koulurakennusta ja ne on merkitty tunnisteilla. *(Sammuttimet on merkitty myös pohjakuviin)*

Koulurakennuksessa on myös pikapaloposteja. Ne on merkitty tunnisteilla *(Pikapalopostit on myös merkitty pohjakuviin)*







Sammutin Sammutuspeite Paloposti

ALKUSAMMUTUKSEN YLEISOHJEET:

- sammuta aina sitä, mikä palaa, ei savua tai liekin yläosaa
- sammuta edestä taaksepäin, tarvittaessa edestakaisella lakaisevalla liikkeellä
- sammuta ensin alhaalta ja etene ylöspäin
- ulkona sammuta aina tuulen yläpuolelta, se on turvallista ja tehokasta

6 RAKENTEELLINEN PALOTURVALLISUUS JA PALOTURVALLISUUSLAITTEISTOT

Rakenteellisilla ratkaisuilla pyritään rajaamaan, estämään tai hidastamaan palon leviämistä rakennuksessa. Tätä varten rakennus on jaettu paloteknisiin osastoihin. Osastoivat rakenteet tulee pitää jatkuvasti kunnossa, eikä palo-ovia saa kiilata auki missään tilanteissa, vaan oven tulee pystyä sulkeutumaan ja salpautumaan itsestään. Tämän vuoksi ovien ympäristö tulee pitää siistinä ja esteettömänä. Remonttien ja asennusten jälkeen (esim. läpiviennit) on varmistuttava siitä, että palo-osastointi on edelleen asianmukaisessa kunnossa.

Tarkemmat palo-osastojen väliset rajat selviävät rakennuspiirustuksista sekä tämän suunnitelman liitteenä olevasta pohjapiirustuksesta. Henkilökunnan tulee tuntea palo-osastot ja tiedostaa niiden välisten palo-ovien merkityksen.

6.1 Savunpoisto

Tulipalossa syntyvät savu ja kaasut ovat hyvin myrkyllisiä ja ne levittävät myös tulipaloa. Jotta tulipalo saataisiin nopeasti hallintaan, on savukaasut tuuletettava tulipaloa sammuttaessa.

Luukkuja tai niiden opasteita ei saa missään tilanteessa peittää. Laitteistojen toimintaa tulee testata määräajoin niiden toiminnan varmistamiseksi.

6.2 Ilmastointilaitteiston hätäpysäytyskytkin

Ilmastointilaitteiston pysäyttäminen tulee suorittaa silloin, kun rakennuksessa on tulipalo, jotta savukaasut eivät pääse leviämään kiinteistössä. Ulkohälyttimellä annetun yleisen vaaramerkin yhteydessä tulee ilmanvaihto myös pysäyttää. Kytkin sijaitsee kellarissa kattilahuoneessa (merkitty pohjapiirustukseen).

Kaikkien käyttäjien on huomioitava tilojen turvallinen käyttö ja perehdyttävä myös pelastautumissuunnitelmiin.

7. SUOJAUTUMINEN JA VÄESTÖNSUOJELU

Mikäli vaaratilanne uhkaa rakennusta sen ulkopuolelta, suojaudutaan aina ensisijaisesti sisätiloihin. Välittömästi uhkaavalta kaasu- tai säteilyvaaralta voidaan yksinkertaisin toimenpitein suojautua myös sisätiloihin.

Suojautumisen yhteydessä ollaan yhteydessä pelastus- ja mahdollisesti poliisiviranomaisiin.

Pelastuslaitoksen yhteystiedot:

Vieremän paloasema
Teollisuustie 7
74200 VIEREMÄ
Puh. 044 7187 403

Asemavastaava
Veikko Antikainen
p. 044 461 1043

Päivystävä palotarkastaja
palotarkastaja@pshyvinvointialue.fi
p. 044 718 8199

8 HENKILÖSTÖN TURVALLISUUSKOULUTUS

Henkilöstön tulee osallistua säännöllisesti sekä ensiapu- että alkusammutuskoulutukseen. Harjoittelemalla osataan toimia oikein ja tehokkaasti yllättäen kohtaavassa vaara- tai uhkatilanteessa. Tilassa ei ole vakituista henkilökuntaa. Tapahtuman järjestäjä tekee tarvittavan turvallisuus- ja pelastussuunnitelman, jossa on huomioitu myös turvallisuuskoulutus.

ENSIAPUKOULUTUS

Koulutus	Osallistujat	Päivämäärä	Kouluttaja

ALKUSAMMUTUSKOULUTUS

Koulutus	Osallistujat	Päivämäärä	Kouluttaja

9 TURVALLISUUSKÄVELYN TARKISTUSLISTA

	Kyllä	Korjattava
Alkusammutuskalusto		
Sammuttimet ovat paikoillaan ja ne on tarkastettu säännöllisesti.		
Sammuttimien opasteet on nähtävissä eikä sammuttimien edessä ole tavaroita.		
Henkilökunta tietää käsisammuttimien sijainnin sekä osaa käyttää sammutinta		
Tilat, piha ja ympäristö		
Vaaranpaikat on kartoitettu ja epäkohdat on hoidettu kuntoon.		
Tarpeettomat tavarat ja roskat		
Tarpeettomia tavaroita ja roskia ei päästetä kertymään komeroihin, ullakolle eikä kellariin.		
Käytävillä ei säilytetä ylimääräistä tavaraa.		
Palavat nesteet ja kaasut ja muut vaaralliset aineet		
Aineita säilytetään vain niille varatuissa lukituissa kaapeissa.		
Uloskäytävät		
Uloskäytävät ovat esteettömiä ja helposti käytettävissä.		
Ovista pääsee kulkemaan ulos ilman avainta.		
Poistumisopasteet ovat näkyvissä ja opastevalot palavat.		
Palo-osastointi		
Tulipalon ja savun leviämisen rajoittamiseksi palo-ovet pidetään suljettuina ja salvattuina.		
Palon leviämistä osastoivissa seinissä ei ole reikiä tai aukkoja.		
Saavutettavuus / paikannettavuus		
Osoitenumero on hyvin havaittavissa.		
Henkilökunta tuntee ja tietää osoitteen.		
Ajotie koulun pihaan on vapaana.		

Ilmoita puutteista aina eteenpäin ja huolehdi, että ne tulevat korjatuiksi!

10 POISTUMISSUUNNITELMA

Poistumistiet on merkitty rakennukseen selkeillä tunnisteilla.

Kokoontumispaikat on määritelty suunnitelman luvussa 5 a

HÄTÄILMOITUS

1. SOITA 112 HÄTÄPUHELU ITSE, JOS VOIT
Tärkeää olisi, että hätäpuhelun soittaisi hän, jota asia koskee. Hänellä on sellaisia tietoja, joita päivystäjä tarvitsee määritellessään mitä apua hän paikalle lähettää. Välikäsien kautta tuleva puhelu voi viivästyttää avun paikalle tuloa.

2. KERRO, MITÄ ON TAPAHTUNUT
Hätäkeskuspäivystäjä kysyy soittajalta tietoja tapahtuneesta, jotta hän osaa tarvittaessa lähettää juuri siihen tilanteeseen oikean avun.

3. KERRO TARKKA OSOITE JA KUNTA
Hätäkeskuksen alueella saattaa olla useita samoja osoitteita eri kunnissa. Siksi on tärkeää kertoa osoitteen lisäksi tapahtumapaikkakunta.

4. VASTAA SINULLE ESITETTYIHIN KYSYMYKSIIN
Päivystäjän esittämillä kysymyksillä on tarkoituksensa. Kysymykset eivät viivästytä avun hälyttämistä. Kiireellisessä tapauksessa päivystäjä hälyttää jo puhelun aikana auttamaan tulevat viranomaiset ja yhteistyökumppanit, sekä antaa näille lisätietoja tapahtuneesta.

5. TOIMI ANNETTUJEN OHJEIDEN MUKAAN
Päivystäjä on koulutettu antamaan ohjeita eri tilanteisiin. On tärkeää noudattaa annettuja ohjeita. Oikein suoritetuilla ensitoimenpiteillä on usein merkitystä tilanteen lopputuloksen kannalta.

6. LOPETA PUHELU VASTA SAATUASI SIIHEN LUVAN
Liian aikainen puhelun päättäminen voi hidastaa auttajien paikalle saapumista. Saatuasi luvan puhelun päättämiseen, sulje puhelin. Pidä linja vapaana. Päivystäjä tai kohteeseen saapuva auttaja voi tarvita lisätietoja tapahtuneesta.
Opasta auttajat paikalle.

► SOITA UUDESTAAN, MIKÄLI TILANNE MUUTTUU.

TOIMINTA PALOTILANTEESSA

PELASTA välittömässä vaarassa olevat.

SULJE ovet estääksesi savun ja palon leviämisen.

HÄLYTÄ palokunta soittamalla turvallisesta paikasta 112. Soita vaikka olisit sammuttanut palon.

SAMMUTA, jos palo on pieni eikä savua ole.

VAROITA niitä, jotka eivät ole välittömässä vaarassa.

PYSÄYTÄ ilmastointi.

OPASTA tai järjestä opastus ja esteetön pääsy pelastusyksikölle kohteeseen *(HUOM! Ensimmäinen paloauto ei ole välttämättä viimeinen)* sekä kerro välittömästi pelastusviranomaisille, onko ihmisiä vaarassa ja jo suoritetuista toimenpiteistä.

VARMISTA, että kaikki ovat päässeet kokoontumispaikalle.

SAIRAUSKOHTAUS TAI TAPATURMA

SELVITÄ MITÄ ON TAPAHTUNUT?
Onko kyseessä sairaskohtaus vai tapaturma.
Onko potilas hereillä?
Puhuttele, ravista varovasti.

HENGITTÄÄKÖ, TOIMIIKO SYDÄN?
Avaa kiristävät vaatteet.
Käännä päätä taaksepäin, että hengitystiet avautuvat.
Tunnustele syke kaulavaltimolta.

HÄLYTÄ APUA NUMEROSTA 112
Myrkytystietokeskus HUS 0800 147 111

ELVYTÄ
Jos ihminen ei hengitä eikä sykettä tunnu niin aloita painelu (30 kertaa) ja puhalla 2 kertaa, tarkista syke. Jatka, kunnes elintoiminnot käynnistyvät tai ammattiauttajat saapuvat.

OPASTA
Ammattiauttajat nopeasti potilaan luo.

KERRO
Ammattiauttajille mitä on tapahtunut ja mitä on tehty.

VÄKIVALTA/HENKILÖTURVALLISUUTEEN KOHDISTUVA UHKA

JOS KOHTAAT UHKAAVAN HENKILÖN

– Jätä uhkaavalle tilaa ja säilytä hänen reviirinsä
– Puhu selkeästi, lyhyesti ja myötäile
– Pidä kädet näkyvissä
– Pysy rauhallisena
– Vältä tuijottamista
– Älä vähättele uhkaajaa tai tilannetta
– Ole mieluummin joustava kuin jyrkkä
– Älä käännä selkääsi
– Vältä äkkinäisiä liikkeitä
– Älä oikaise huumaantuneen tai muuten sekaisen henkilön harhoja
– Voita aikaa niin, että muita tulisi paikalle
– Pyri ilmoittamaan / hälyttämään niin, että uhkaaja ei huomaa

Ilmoita tapauksesta rakennuksen turvallisuusvastaavalle. Hänen tehtävänä on auttaa poliisia tapauksen jälkiselvittelyssä sekä päättää toimenpiteistä, joiden avulla vastaavista tapauksista voidaan välttyä. Poliisilla on tiedotusvastuu, jos he ovat paikalla.

MURTO, VARKAUS TAI RYÖSTÖ

ENNALTA EHKÄISEVÄT TOIMET

– varkautta ja ryöstöä edeltää usein tiedustelu
– tarkkaile oudosti käyttäytyviä asiattomia henkilöitä, seuraa tällaisten henkilöiden toimia ja paina tuntomerkit mieleesi, ilmoita havainnoistasi
– älä luota haalareiden yrityslogoon
– pidä arvokkaat laitteet ja rahat poissa näkyviltä ja käsilaukut/lompakot lukitussa kaapissa

JOS RYÖSTÖ TAI VARKAUS TAPAHTUU

– pysy rauhallisena, älä vastusta ryöstäjää
– hidasta toimintaa niin, että muutkin voivat tarkkailla ryöstäjän toimintaa
– älä provosoi ryöstäjää, älä leiki sankaria, voit vaarantaa oman tai muiden turvallisuuden
– uhattuna älä hälytä

TUNTOMERKIT

– paina tuntomerkit mieleesi
– paina mieleen ryöstäjän ääni ja erikoistuntomerkit
– ryöstäjän poistuessa tarkkaile pakenemista
– kiinnitä huomiota pakotapaan ja mahdollisiin apureihin

HÄLYTTÄMINEN:

– hälytä vasta kun se voi tapahtua vaaratta
– hälytä puhelimella turvallisuudesta vastaava ja poliisi numerosta 112 ilmoita:
– paikka
– aseellinen/aseeton ryöstö
– tekijöiden määrä
– tuntomerkit/erikoistuntomerkit
– pakotapa, suunta, auton väri, -merkki, rekisterinumero
– älä sulje puhelinta ilman lupaa

JÄLKITOIMET

– lukitse ovet
– huolehdi mahdollisista loukkaantuneista
– varmista mahdolliset todistajat
– suojaa jäljet ja esineet
– täytä tuntomerkkilomake itsenäisesti ja anna sellainen todistajille
– laita tuntomerkit paperille

Ilmoita tapauksesta rakennuksen turvallisuusvastaavalle. Hänen tehtävänsä on auttaa poliisia tapauksen jälkiselvittelyssä sekä päättää toimenpiteistä, joiden avulla vastaavista tapauksista voitaisiin välttyä. Poliisilla on tiedotusvastuu, jos he ovat paikalla.

VESIVAHINKO

Vesivahingon tapahtuessa ensiarvoisen tärkeää on saada vedentulo katkeamaan nopeasti. Tämän vuoksi jokaisen rakennuksessa työskentelevän on syytä tietää vesisulun sijainti (ks. pohjakuva).

TOIMINTAOHJEET VESIVAHINKOTILANTEESSA

Katkaise sähkö vuotokohteesta.
Katkaise vedentulo.
Ilmoita tapahtuneesta kiinteistönhuoltoon ja koulun rehtorille, tarvittaessa apua saadaan myös pelastuslaitokselta numerosta 112.

VESIKATKOS

Vesikatkos ei aiheuta kyseisen kiinteistön toiminnalle vakavia uhkia. Kuitenkin on toiminnan jatkuvuuden kannalta tärkeää, että vettä saadaan kiinteistöön mahdollisimman nopeasti.

VESIKATKON TAPAHTUESSA TOIMI NÄIN

Tilan käyttäjä ottaa yhteyttä kiinteistöhuoltoon.
Älä käytä wc:tä äläkä yritä turhaan laskea vettä hanoista.
Käytä vettä vasta kun saat luvan.

SÄHKÖKATKOS

JOS SÄHKÖ KATKEAA TOIMI NÄIN

– Pysy rauhallisena.
– Älä raavi tulitikkuja (palovaara), sytytä taskulamppu, jonka paikka tulee olla tiedossasi.
– Älä soita turhia puheluita, silla linjat saattavat ylikuormittua
– Kytke virta pois sellaisista laitteista, jotka voivat vahingoittua virran kytkeytyessä niihin uudelleen

Tilan käyttäjä ottaa yhteyttä kiinteistöhuoltoon.

Huomioitava sähkökatkoksen aikana:
– Järjestä asiakkaille tarvittaessa heidän tarvitsemaansa apua.
– Järjestä tarvittaessa tilojen valvonta ja vartiointi.

KUULUTUSOHJE

KUULUTUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ

Ohjeistus on laitteistossa (ja sen yhteydessä)

KUULUTUSESIMERKKEJÄ

PALO

”Tiloissa on havaittu tulipalo/muu vaaratilanne. Siirtykää välittömästi kokoontumispaikalle.”

SISÄLLE SUOJAUTUMINEN

”Pyydämme kaikkia tulemaan välittömästi sisään rakennukseen.”

11. HYVINVOINTIKESKUKSEN POHJAPIIRROS

Liitteenä.

Olen tutustunut pelastussuunnitelmaan.

NIMI	ASEMA	PÄIVÄMÄÄRÄ JA ALLEKIRJOITUS
		_____._____._____ allekirjoitus
		_____._____._____ allekirjoitus
		_____._____._____ allekirjoitus
		_____._____._____ allekirjoitus
		_____._____._____ allekirjoitus
		_____._____._____ allekirjoitus

Olen tutustunut pelastussuunnitelmaan.

NIMI	ASEMA	PÄIVÄMÄÄRÄ JA ALLEKIRJOITUS
		_____._____._____ allekirjoitus
		_____._____._____ allekirjoitus
		_____._____._____ allekirjoitus
		_____._____._____ allekirjoitus
		_____._____._____ allekirjoitus
		_____._____._____ allekirjoitus

Olen tutustunut pelastussuunnitelmaan.

NIMI	ASEMA	PÄIVÄMÄÄRÄ JA ALLEKIRJOITUS
		_____._____._____ allekirjoitus
		_____._____._____ allekirjoitus
		_____._____._____ allekirjoitus
		_____._____._____ allekirjoitus
		_____._____._____ allekirjoitus
		_____._____._____ allekirjoitus

Olen tutustunut pelastussuunnitelmaan.

NIMI	ASEMA	PÄIVÄMÄÄRÄ JA ALLEKIRJOITUS
		_____._____._____ allekirjoitus
		_____._____._____ allekirjoitus
		_____._____._____ allekirjoitus
		_____._____._____ allekirjoitus
		_____._____._____ allekirjoitus
		_____._____._____

		allekirjoitus